



СЦ01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU C-RU.СЦ01.В.00813/23
Срок действия
с 06.12.2023 по 05.12.2024



24 с-с

ООО «Красноярский цемент»

660019, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1

Тел. (391) 205-29-89, по вопросам качества: (391) 205-29-14

e-mail: krascem@sibcem.ruwww.sibcem.ru**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА****Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020**

1. Номер партии	198
2. Дата отгрузки	12.09.2024
3. Номер вагона	59119248
4. Количество МКР в вагоне, шт	69
5. Вес нетто одного МКР, кг	1000
6. Класс прочности цемента	42,5
7. Вспомогательный компонент (известняк), %	3,1
8. Технологическая добавка (интенсификатор помола «InCem E 900» на основе триэтаноламина), % (сухое состояние)	0,008
9. Нормальная плотность цементного теста, %	28,20
10. Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов, Бк/кг	43±7
11. Ложное схватывание	да нет
12. Группа эффективности цемента при пропаривании	I
13. Активность (прочность на сжатие в возрасте 28сут) цемента за предшествующие 3 месяца, МПа	53,4
14. Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, %	3,8

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК

При наличии исправлений паспорт недействителен



СЦ01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU C-RU.СЦ01.В.00813/23
Срок действия
с 06.12.2023 по 05.12.2024



24 с-с

ООО «Красноярский цемент»

660019, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1

Тел. (391) 205-29-89, по вопросам качества: (391) 205-29-14

e-mail: krascem@sibcem.ruwww.sibcem.ru**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА****Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020**

1. Номер партии	198
2. Дата отгрузки	12.09.2024
3. Номер вагона	63016251
4. Количество МКР в вагоне, шт	69
5. Вес нетто одного МКР, кг	1000
6. Класс прочности цемента	42,5
7. Вспомогательный компонент (известняк), %	3,1
8. Технологическая добавка (интенсификатор помола «InСem E 900» на основе триэтанолamina), % (сухое состояние)	0,008
9. Нормальная густота цементного теста, %	28,20
10. Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов, Бк/кг	43±7
11. Ложное схватывание	да нет
12. Группа эффективности цемента при пропаривании	I
13. Активность (прочность на сжатие в возрасте 28сут) цемента за предшествующие 3 месяца, МПа	53,4
14. Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, %	3,8

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК

При наличии исправлений паспорт недействителен



CQ01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU C-RU.CQ01.B.00813/23
Срок действия
с 06.12.2023 по 05.12.2024



24 с-с

ООО «Красноярский цемент»

660019, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1
Тел. (391) 205-29-89, по вопросам качества: (391) 205-29-14
e-mail: krascem@sibcem.ru
www.sibcem.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020**

1. Номер партии	198
2. Дата отгрузки	12.09.2024
3. Номер вагона	59116855
4. Количество МКР в вагоне, шт	69
5. Вес нетто одного МКР, кг	1000
6. Класс прочности цемента	42,5
7. Вспомогательный компонент (известняк), %	3,1
8. Технологическая добавка (интенсификатор помола «InCem E 900» на основе триэтанолamina), % (сухое состояние)	0,008
9. Нормальная густота цементного теста, %	28,20
10. Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов, Бк/кг	43±7
11. Ложное схватывание	да нет
12. Группа эффективности цемента при пропаривании	I
13. Активность (прочность на сжатие в возрасте 28сут) цемента за предшествующие 3 месяца, МПа	53,4
14. Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, %	3,8
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки.	

/ Начальник ОТК

При наличии исправлений паспорт недействителен