



24 с-с

ООО «Красноярский цемент»

660019, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1
Тел. (391) 205-29-89, по вопросам качества: (391) 205-29-14
e-mail: krascem@sibcem.ru
www.sibcem.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 430

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020

1. Номер партии	48
2. Дата отгрузки	21.03.2026
3. Номер вагона	<u>64860083</u>
4. Количество МКР в вагоне, шт	69
5. Вес нетто одного МКР, кг	1000
6. Класс прочности цемента	42,5
7. Вспомогательный компонент (известняк), %	4,4
8. Технологическая добавка (интенсификатор помола «InCem E 900» на основе триэтаноламина), % (сухое состояние)	0,008
9. Нормальная плотность цементного теста, %	28,20
10. Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов, Бк/кг	39±5
11. Ложное схватывание	да нет
12. Группа эффективности цемента при пропаривании	I
13. Активность (прочность на сжатие в возрасте 28сут) цемента за предшествующие 3 месяца, МПа	57,0
14. Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, %	4,4
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки.	

Начальник ОТК

При наличии исправлений паспорт недействителен

