



СЦ01

АО «Ангарскцемент»  
665809, Россия, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 4 (Первый  
промышленный массив тер.), строение 1.  
Тел. 8(3955)608-601  
e-mail: acgk@sibcem.ru  
www.angcem.ru

## ПАСПОРТ

Портландцемент с глиежем ЦЕМ II/A-Г 32,5Б

ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.СЦ01.В.00490/21

срок действия с 06.12.2021 по 05.12.2022

Партия № 141

Отгружена \_\_\_\_\_ палета 21.06.2022  
дата отгрузки, номер транспортного средства

Класс прочности 32,5

Минеральная добавка (глиеж), % 15

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. (за предшествующие 3 месяца), МПа 44,3

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 0,73

Нормальная плотность цементного теста, % 26,25

Удельная эффективность естественных радионуклидов  $A_{эфф}$ , Бк/кг, 64±11

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 45 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории Т.В.Загородникова

