



АО «Ангарскцемент»  
665809, Россия, Иркутская область,  
г.Ангарск, квартал 4 (Первый  
промышленный массив тер.), строение 1.  
тел.8(3955) 608-601  
mail:acgk@sibcem.ru  
www.angcem.ru

Сертификат соответствия  
№РОСС RU C-RU.СЦ01.В.01230/25  
(срок действия с 25.11.2025 по 24.11.2026)



**Документ о качестве №105**  
**Портландцемент с глиежем**  
**ЦЕМ II/A-Г 32,5Б ГОСТ 31108-2020**

|                                                                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Номер партии                                                                                                                                                   | 1235077    |
| Дата отгрузки                                                                                                                                                  | 28.07.2026 |
| Номер силоса                                                                                                                                                   | АЦ_Силос04 |
| Номер транспортного средства                                                                                                                                   | О393МВ75   |
| Количество минеральных добавок (основных компонентов) в цементе (глиеж), %                                                                                     | 16,0       |
| Класс прочности цемента                                                                                                                                        | 32,5       |
| Среднее значение прочности на сжатие в возрасте 28 суток за предшествующие 3 мес., МПа                                                                         | 38,5       |
| Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 мес, %                                                                                                     | 1,10       |
| Нормальная плотность цементного теста, %                                                                                                                       | 26,00      |
| Значение удельной эффективности естественных радионуклидов Аэфф по результатам периодических испытаний, Бк/кг                                                  | 107±7      |
| Группа эффективности цемента при пропаривании                                                                                                                  | I          |
| Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 45 суток с даты отгрузки. |            |
| При наличии исправлений паспорт недействителен                                                                                                                 |            |



**Документ подписан**  
**электронной подписью**

Сертификат: 016FBB65890EBFEA99493D5439019E4EBD  
Владелец: Кренева Светлана Юрьевна  
Должность: Начальник Лаборатории и ОТК  
Действителен с 22.05.2026 по 22.08.2027  
Подписан 28.07.2026 16:53:26





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

|                      | Организация, сотрудник                                                                                                                                                                                                                           | Доверенность: рег. номер, период действия и статус                                                                                                                                                         | Сертификат: серийный номер, период действия                                                | Дата и время подписания                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Подписи отправителя: |  Акционерное общество "Ангарский Цементно-Горный Комбинат"<br>Кренева Светлана Юрьевна<br>Доверитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНГАРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ГОРНЫЙ КОМБИНАТ" |  804a6f7b-1495-4f78-af69-58708c8aa2d4<br>с 09.06.2026 00:00 по 09.06.2029 23:59 GMT+03:00<br>Доверенность прошла проверку | 016FBB65890EBFEA99493D543<br>9019E4EBD<br>с 22.05.2026 11:11 по 22.08.2027 11:11 GMT+03:00 | 28.07.2026 12:53 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |