



СЦ01

АО «Ангарскцемент»
665809, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 4 (Первый
промышленный массив тер.), строение 1.
Тел. 8(3955)608-601
e-mail: acgk@sibcem.ru
www.angcem.ru

ПАСПОРТ

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н
ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.СЦ01.В.00797/23
срок действия с 30.11.2023 по 29.11.2024

Партия № 252

Отгружено 19.08.2024 № 60064550
дата отгрузки, номер транспортного средства

Класс прочности цемента 42,5

Группа эффективности при пропаривании - первая

Технологическая добавка «In Cem» марки Е 800 на сухое вещество, %
0,0255

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. за предшествующие
3 месяца, МПа 51,0

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 14

Нормальная плотность цементного теста, % 28,25

Наличие признаков ложного схватывания (есть/нет) _____

Удельная эффективность естественных радионуклидов $A_{эфф}$, Бк/кг 15 ± 4

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям
стандарта при соблюдении правил его транспортирования и
хранения в течение 60 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории И. Загородникова Т.В.Загородникова