ЕВРАЗ | ЕВРАЗ ЗСМК

Система Менеджмента качества сертифицирована в Бюро Веритас Сертификейшн по ISO 9001:2015 Сертификат № RU003379

МС 355 36732

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2226423

Вид документа 3.1 (ст.250_1)

Грузоотправитель:
АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "ЗНАК КАЧЕСТВА" по договору с АО ЕВРАЗ МАРКЕТ(Код:6767)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акредитива	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере-адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
57448128	932601	17.08.2022		22, 4500758883 0020518265	3	2	33493		01		17	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф	Точн по овал	Размер, мм А	Б	С	Тип длины	Группа предел откл	СОРТ	Вес Теор (т)	Кол. мест	Вес (т)
1	10	ГОСТ 34028-2016	524422	25Г2С	А400	Арматура 10 (1ф)	1ф	ОВ2	10		12000	М/Д	ОМ1	1		17	67.030
															Итого:	17	67.030
															Вес брутто:		67.200

способ изготовления 1 - 1; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ СТО 899-79-2017 - 1

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов) C / N	Si / Al	Mn / Ti	S / W	P / V	Cr / Mo	Ni / Nb	Cu / Сэ	As	Механич. свойства $\sigma_т$ Н/мм2	$\sigma_в$ Н/мм2	δ_5 %	$\delta_р$ %	δ_{max} %	$\sigma_в / \sigma_т$	Технол.испыт хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Относительная площадь смятия поперечного ребер f R	Условия проведения испытан
1	524422		0.26 0.006	0.66	1.28	0.012	0.024	0.05	0.02	0.03	0.003	480.0	660.0	26.0	13.0	13.5	1.38	УД		0.088	И1

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009,СП2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evraz.com раздел Претензионная работа.

Страна происхождения: РОССИЯ

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА

Подписано электронной подписью:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

БОРОВЕНСКАЯ Н.Ю., Ст.контролер УК
17.08.2022 20:48:02
0FC98B2D-51A8-4FD8-8F3A-BB227AB7A119

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура Ау500СП – усовершенствованная модификация арматуры А500СП выпускается по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019 и соответствует требованиям ГОСТ 34028-2016. Гарантированный минусовой допуск от номинальной массы (по ОМ2) до 3%. СТО 36554501-065-2020* на применение в ЖБК