



АО «Ангарскцемент»  
665809, Россия, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 4 (Первый  
промышленный массив тер.), строение 1.  
Тел. 8(3955) 608-601  
mail: acgk@sibcem.ru  
[www.angcem.ru](http://www.angcem.ru)

## ПАСПОРТ

### Портландцемент с глиежем ЦЕМ II/A-Г 32,5Б ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЦ01.В.01071/24  
срок действия с 28.11.2024 по 27.11.2025

Партия № 14

Отгружена 05.02.2025 № 29122967  
(дата отгрузки, номер транспортного средства)

Класс прочности цемента 32,5

Группа эффективности при пропаривании - первая

Минеральная добавка (глиеж), % 19,0

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. за предшествующие  
3 месяца, МПа 59,8

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 0,8

Нормальная плотность цементного теста, % 28,25

Удельная эффективность естественных радионуклидов  $A_{эфф}$ , Бк/кг, 121±9

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта  
при соблюдении правил его транспортирования и хранения  
в течение 45 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории Т.В. Загородникова Т.В. Загородникова