



АО «Ангарскцемент»
665809, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 4 (Первый
промышленный массив тер.), строение 1.
Тел. 8(3955) 608-601
mail: acgk@sibcem.ru
www.angcem.ru



ПАСПОРТ
Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н
ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU С- RU.СЦ01.В.00797/23
срок действия с 30.11.2023 по 29.11.2024

Партия № 285

Отгружена 11.09.2024 № 59146830
(дата отгрузки, номер транспортного средства)

Класс прочности цемента 42,5

Группа эффективности при пропаривании – первая

Технологическая добавка «In Cem» марки Е 800 на сухое вещество, %

0,026

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. за предшествующие

3 месяца, МПа

50,6

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 1,5

Нормальная плотность цементного теста, %

27,25

Наличие признаков ложного схватывания (есть/нет)

Удельная эффективность естественных радионуклидов $A_{эфф}$, Бк/кг, 15±4

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории

Т.В. Загородникова

