



EBRAZ ЗСМК 90515478 от 30.09.2021


 Система Менеджмента качества
 сертифицирована в Бюро Веритас
 Сертификейшн по ISO 9001:2015
 Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 7621068

Грузоотправитель:

 АО "EBRAZ Объединенный
 Западно-Сибирский
 металлургический комбинат"

 Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ" по договору с АО EBPAZ Металл
 Инпром

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Номер вагона	Код станции	Дата отгрузки	Номер акрадитива	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере-адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест			
061916623	932601	27.09.2021		21, 4500716656	3				01		16	СВЯЗКИ			
N пп	Ном. поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Класс точности	Размер, мм				Тип длины	Сорт	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C	D				
01	010	34028-2016	414739	СТЗПС	A500C	АРМ.ПРОКАТ		16.00		12000		МД	1	14	58.410
02	010	34028-2016	113366	СТЗПС	A500C	АРМ.ПРОКАТ		16.00		12000		МД	1	2	8.540

Итого: 16 66.950

Вес брутто: 67.302

ОТГРУЗКА НА ОТВЕТХРАНЕНИЕ - 01,02; A500C - 01,02; ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №4 ПО ГОСТ 34028-2016 - 01,02; Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 01,02

N пп	Номер плавки	Ном парт Слиток	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %								МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА						Технол.испыт	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	σ_T	σ_B	$\sigma_{0.02}$	δ_5	δ_p	σ_B/σ_T	Хол. изг.	Изгиб с разгиб.
01	414739	2	0.19	0.07	0.68	0.019	0.032	0.05	0.03	0.06	610.0	710.0		18.5	7.0	1.16	УД	
			0.003	0.005						0.006	0.002	0.32						
02	113366	1	0.19	0.07	0.69	0.026	0.022	0.04	0.02	0.06	660.0	760.0		18.5	8.4	1.15	УД	
			0.003	0.005						0.003	0.002	0.32						

 Настоящим удостоверяем,
 что продукция соответствует условиям контракта.

 (*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
 (S) - Хим. анализ в готовом сорте

При определении массы продукции в связках <по трафарету> проведение на весах ВТВС-10П с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура А500СП - эффективно и надежно