



СЦ01

АО «Ангарскцемент»  
665809, Россия, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 4 (Первый  
промышленный массив тер.), строение 1.  
Тел. 8(3955)608-601  
e-mail: [acgk@sibcem.ru](mailto:acgk@sibcem.ru)  
[www.angcem.ru](http://www.angcem.ru)

## ПАСПОРТ

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н  
ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.СЦ01.В.00797/23  
срок действия с 30.11.2023 по 29.11.2024

Партия № 261

Отгружена 25.08.2024 № 64985146

дата отгрузки, номер транспортного средства

Класс прочности 42,5

Группа эффективности при пропаривании - первая

Технологическая добавка «In Cem» марки Е 800 на сухое вещество, %

0,0238

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. (за предшествующие 3 месяца), МПа

50,9

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 1,5

Нормальная густота цементного теста, % 27,00

Наличие признаков ложного схватывания (есть/нет)

Удельная эффективность естественных радионуклидов  $A_{эфф}$ , Бк/кг, 15±4

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории Т.В. Загородникова Т.В. Загородникова