



АО «Ангарскцемент»
665809, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 4 (Первый
промышленный массив тер.), строение 1.
Тел. 8(3955) 608-601
mail: acgk@sibcem.ru
www.angcem.ru

ПАСПОРТ

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н

ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЦ01.В.01070/24

срок действия с 28.11.2024 по 27.11.2025

Партия №

1

Отгружена

14.01.2025

N 64026388

(дата отгрузки, номер транспортного средства)

Класс прочности цемента

42,5

Группа эффективности при пропаривании - первая

Технологическая добавка «In Cem» марки Е 800 на сухое вещество, %

0,02

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. за предшествующие

3 месяца, МПа

50,2

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, %

4,8

Нормальная густота цементного теста, %

24,50

Наличие признаков ложного схватывания (есть/нет)

Удельная эффективность естественных радионуклидов $A_{эфф}$, Бк/кг, 63±7

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки

Начальник ОТК и Лаборатории

Т.В. Загородникова

Т.В. Загородникова