


Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU228098Q-U

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2039166

(ст.250_2)

**Грузоотправитель:**

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Транс" для ООО ТПК УралСибМет(Код:8420)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции:

ГОСТ 5781-82 - Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций.
ГОСТ Р 52544-2006 - Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций.

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тыва	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зака.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
51808483	930108	22.10.2020		20, 4500673176 0083552384	4	2	33493		01		17	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл точн	Размер, мм				Тип длины	C P T	Кол. мест	Вес (тн)	
								A	B	C	D					
2	1	ГОСТ Р 52544-2006	305607		A500C	Арматура 14		14			12000		М/Д	1	2	7.100
3	1	ГОСТ Р 52544-2006	305608		A500C	Арматура 14		14			12000		М/Д	1	6	26.690
													Итого:	17	66.570	
													Вес брутто:		66.740	

ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №5 ПО ГОСТ Р 52544-2006 - 2, 3

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)										МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА						Технол.испытан						
			(*)										σ_T	σ_B	$\sigma_{0.02}$	δ_5	δ_p	σ_B/σ_T	хол. изг.	Изгиб с разгиб					
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N									Al	Ti	W	V	Mo
2	305607		0.19	0.08	0.74	0.024	0.016	0.04	0.03	0.06	0.003	0.03	0.06	0.003	590.0	680.0			20.0					УД	
			0.006				0.003	0.001					0.33												
3	305608		0.19	0.08	0.70	0.023	0.020	0.03	0.03	0.05	0.003	0.03	0.05	0.003	620.0	710.0			18.5					УД	
			0.005				0.003	0.001					0.32												

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009,СП2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным условиям в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу www.tc-evraz.com, раздел Претензия

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе

(S)-Хим.анализ в готовом сорте

Подписано электронной подписью:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

АНТОНОВА Н.В., Ст. контролер УК
22.10.2020 22:08:00
393D961B-22D4-405E-97B2-DE7BB869B1C8

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура А500СП - эффективно и надежно