


Система Менеджмента качества  
сертифицирована в Бюро Веритас  
Сертификейшн по ISO 9001:2015  
Сертификат № RU003379

## ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2101374 ( ст.250\_1 )



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный  
Западно-Сибирский  
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Транс"(Код:8420)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 5781-82 - Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер аккредитива	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере-адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
61312641	930108	14.01.2021		21, 4500685887 0020232854	1	4	123734		01		17	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	СОРТ	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C	D				
1	10	ГОСТ 5781-82	510163	25Г2С	A-III	Арматура 10		10		12000		МД	1	8	31.250
2	10	ГОСТ 5781-82	410014	25Г2С	A-III	Арматура 10		10		12000		МД	1	8	30.640
3	10	ГОСТ 5781-82	410009	25Г2С	A-III	Арматура 10		10		12000		МД	1	1	3.500
													Итого:	17	65.390
													Вес брутто:		65.560

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт (*)	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)									Механич. свойства				Ударная вязкость			Хол. изг.	Стат. показатели				
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ <sub>T</sub>	σ <sub>B</sub>	δ <sub>5</sub>	Ψ	Тем п °C	мех. стар.	G <sub>B</sub>		G <sub>T</sub>				
			N	Al	Ti	W	V	Mo	Nb	Cэ	Н/мм2	%	%	°C	Дж/см2	S	So	S		So				
1	510163		0.26	0.67	1.29	0.023	0.015	0.03	0.02	0.03		470.0	630.0	32.0				УД	28.1	15.5	14.3	8.2		
2	410014	3	0.26	0.68	1.24	0.014	0.015	0.04	0.03	0.06		450.0	620.0	30.0				УД	0.04	0.03	0.03	0.02		
3	410009	2	0.25	0.67	1.25	0.018	0.014	0.03	0.02	0.08		450.0	640.0	28.0				УД	28.1	15.5	14.3	8.2		
																					0.04	0.03	0.03	0.02

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лабораторий № РА. RU/512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу [www.tc-evraz.com](http://www.tc-evraz.com), раздел Претензия

(\*)-Хим. анализ по ковшевой пробе  
(S)-Хим. анализ в готовом сорте

Подписано электронной подписью:  
Документ выставлен:  
Открытый ключ подписи:

ЧУМАКОВА М.Н., Ст. контролер УК  
14.01.2021 9:31:25  
AC9CBE4C-BD15-48EE-B221-9936824F1DAB

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

**Арматура А500СП - эффективно и надежно**