



АО «Ангарскцемент»  
665809, Россия, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 4 (Первый  
промышленный массив тер.), строение 1.  
Тел. 8(3955) 608-601  
mail: acgk@sibcem.ru  
[www.angcem.ru](http://www.angcem.ru)



**ПАСПОРТ**  
**Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н**  
**ГОСТ 31108-2020**

сертификат соответствия № РОСС RU C- RU.СЦ01.В.00797/23  
срок действия с 30.11.2023 по 29.11.2024

Партия № 308

Отгружена 25.09.2024 № 60069432  
(дата отгрузки, номер транспортного средства)

Класс прочности цемента 42,5

Группа эффективности при пропаривании – первая

Технологическая добавка «In Cem» марки Е 800 на сухое вещество, %  
0,026

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. за предшествующие  
3 месяца, МПа 50,5

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 1,6

Нормальная плотность цементного теста, % 24,25

Наличие признаков ложного схватывания (есть/нет) \_\_\_\_\_

Удельная эффективность естественных радионуклидов  $A_{эфф}$ , Бк/кг, 15±4

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта  
при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение  
60 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории И. Загородникова Т.В. Загородникова

