



АО «Ангарскцемент»
665809, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 4 (Первый
промышленный массив тер.), строение 1.
Тел. 8(3955) 608-601
mail: acgk@sibcem.ru
www.angcem.ru



ПАСПОРТ
Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н
ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЦ01.В.01227/25
срок действия с 25.11.2025 по 24.11.2026

Партия № 1

Отгружена 16.01.2026 ✓ 60081007
(дата отгрузки, номер транспортного средства)

Класс прочности цемента 42,5

Группа эффективности при пропаривании - первая

Технологическая добавка «In Cem» марки Е 800 на сухое вещество, %
0,020

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. за предшествующие
3 месяца, МПа 50,5

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 1,1

Нормальная плотность цементного теста, % 30,50

Наличие признаков ложного схватывания (есть/нет) _____

Удельная эффективность естественных радионуклидов $A_{эфф}$, Бк/кг, 58±8

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории Т.В. Загородникова Т.В. Загородникова

