



АО «Ангарскцемент»
665809, Россия, Иркутская область,
г.Ангарск, квартал 4 (Первый
промышленный массив тер.), строение 1.
тел.8(3955) 608-601
mail:acgk@sibcem.ru
www.angcem.ru

Сертификат соответствия
№РОСС RU C-RU.СЦ01.В.01227/25
(срок действия с 25.11.2025 по 24.11.2026)



Документ о качестве №1
Портландцемент
ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020

Номер партии	1219051
Дата отгрузки	23.06.2026
Номер силоса	АЦ_Силос08
Номер транспортного средства	A297AM138
Технологическая добавка (интенсификатор помола) "In Cem" Е 800 (на сухое вещество), %	0,011
Класс прочности цемента	42,5
Среднее значение прочности на сжатие в возрасте 28 суток за предшествующие 3 мес., МПа	51,8
Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 мес, %	2,30
Нормальная плотность цементного теста, %	28,50
Значение удельной эффективности естественных радионуклидов Аэфф по результатам периодических испытаний, Бк/кг	58±8
Группа эффективности цемента при пропаривании	I
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки	
При наличии исправлений паспорт недействителен	



Документ подписан
электронной подписью

Сертификат: 23ВА870039В34ЕА8450С61ЕА64661569

Владелец: Загородникова Татьяна Валерьевна

Действителен с 14.08.2025 по 14.08.2026

Подписан 23.06.2026 17:42:45