




Сертификат соответствия
№РОСС RU C-RU.Ц101.B.01227/25
(срок действия с 25.11.2025 по 24.11.2026)



АО «Ангарскцемент»
665809, Россия, Иркутская область,
г.Ангарск, квартал 4 (Первый
промышленный массив тер.), строение 1.
тел.8(3955) 608-601
mail:acgk@sibcem.ru
www.angcem.ru

Документ о качестве №16
Портландцемент
ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020

Номер партии		1219074
Дата отгрузки		13.07.2026
Номер силоса		АЦ_Силос08
Номер транспортного средства		У519ЕМ138
Технологическая добавка (интенсификатор помола) "In Cem" Е 800 (на сухое вещество), %		0,020
Класс прочности цемента		42,5
Среднее значение прочности на сжатие в возрасте 28 суток за предшествующие 3 мес., МПа		51,4
Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 мес, %		2,50
Нормальная плотность цементного теста, %		28,50
Значение удельной эффективности естественных радионуклидов Аэфф по результатам периодических испытаний, Бк/кг		58±8
Группа эффективности цемента при пропаривании		I
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки		
При наличии исправлений паспорт недействителен		



Документ подписан электронной подписью	
Сертификат:	016FBB65890FBFEA99493D5439019E4EBD
Владелец:	Кренива Светлана Юрьевна
Должность:	Начальник Лаборатории и ОТК
Действителен с	22.05.2026 по 22.08.2027
Подписан	13.07.2026 11:36:46