



СЦ01

АО «Ангарскцемент»  
665809, Россия, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 4 (Первый  
промышленный массив тер.), строение 1.  
Тел. 8(3955)608-601  
e-mail: [acgk@sibcem.ru](mailto:acgk@sibcem.ru)  
[www.angcem.ru](http://www.angcem.ru)

## ПАСПОРТ

### Портландцемент с глиежем ЦЕМ Ш/А-Г 32,5Б ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.СЦ01.В.00490/21  
срок действия с 06.12.2021 по 05.12.2022

Партия № 249

Отгружена 12.09.22 палета 19,54  
дата отгрузки, номер транспортного средства

Класс прочности 32,5

Минеральная добавка (глиеж), % 16

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. (за предшествующие  
3 месяца), МПа 43,6

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 1,39

Нормальная плотность цементного теста, % 25,00

Удельная эффективность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг, 64±11

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта  
при соблюдении правил его транспортирования и хранения  
в течение 45 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории М.В.Загородникова Т.В.Загородникова

12