

ООО "ТРУБНЫЙ ЗАВОД" 141068, Московская область, г.Королев, мкр Текстильщик, ул.Калининградская, д.28А,
 тел./факс(495) 739-94-74, E-mail: tz@ktzholding.ru

При переписке по вопросам качества ссылаетесь на номер сертификата

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1570/5-ц

Наименование заказчика ООО "Королевский трубный завод"

Заказ 17.02.2024г.

Наименование продукции Трубы стальные водогазопроводные
 ГОСТ 3262-75 оцинкованные



№ п/п	Группа поставки	Марка стали	№ партии	№ плавки	Размер, мм	Количество		Вес п.и., кг
						штуки	метры	
1	-	Ст2пс-5	2028000070	2327746	20x2,8-6000	271	1626	1,71
2	-	Ст2пс-5	2028000073	2327771	20x2,8-6000	271	1626	1,71
3	-	Ст2пс-5	2028000077	2325032	20x2,8-6000	366	2196	1,71
4	-	Ст2пс-5	2028000080	2323387	20x2,8-6000	1084	6504	1,71

Химический состав металла соответствует данным предприятия - изготовителя

№ п/п	Массовая доля элементов										
	C% *100	Si% *100	Mn% *100	S% *1000	P% *1000	Cr% *100	Ni% *100	Cu% *100	N2% *1000	Al% *1000	As% *100
1	10	0,9	28	17	7	3	2	3	4	3,2	
2	10	0,7	27	21	8	4	2	4	3	3,4	
3	11	1,4	31	15	9	4	2	4	4	3,6	
4	11	0,8	29	13	6	3	2	4	6	4,7	

Механические свойства и технологические испытания труб

№ п/п	Механические испытания			Технологические испытания			Гидроиспытания ГОСТ 3845-2017	Термообработка
	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплющивание ГОСТ 8695-2022	Раздача ГОСТ 8694-2022	Загиб ГОСТ 3728-78		
1	395	36	300	-	-	Уд	Уд	Без т/о
2	385	35	295	-	-	Уд	Уд	Без т/о
3	395	36	285	-	-	Уд	Уд	Без т/о
4	380	35	285	-	-	Уд	Уд	Без т/о

Примечание:

- 100% неразрушающий контроль качества шва вихрековым методом.
- Система менеджмента качества сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.
- Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации.
- Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
- Трубы отпускаются по теоретическому весу.
- По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.
- Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
- Горячее цинкование (средняя толщина цинкового покрытия Ц- 90 мкм) производилось фирмой ООО "Агрисовгаз" сертификат качества № 340 от 05.03.2024г. в соответствии с ГОСТ 9.307-2021

Дата выдачи сертификата
 Ответственный исполнитель

06.03.2024 г.

/Фёдорова А.Е./

