


Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2102507

(ст.250_1)



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Транс"(Код:8420)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ Р 52544-2006 - Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тива	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
55594725	930108	24.01.2021		21, 4500684778 0020227965	1	2	33498		01		14	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл точн	Размер, мм				Тип длины	C O P T	Кол. мест	Вес (тн)	
								A	B	C	D					
1	10	G52544-06	510450		A500C	Арматура 12		12			12000		М/Д	1	1	5.930
2	10	G52544-06	310292		A500C	Арматура 12		12			12000		М/Д	1	13	61.240
													Итого:	14	67.170	
													Вес брутто:		67.310	

ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №5 ПО ГОСТ Р 52544-2006 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)										МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА						Технол.испытан		
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ _T	σ _B	σ _{0.02}	δ ₅	δ _p	σ _B /σ _T	хол. изг.	Изгиб с разгиб		
1	510450		0.19	0.09	0.68	0.008	0.011	0.02	0.02	0.04	0.002	630.0	700.0				21.5			УД	
			0.008				0.002	0.001													
2	310292	1	0.19	0.07	0.69	0.027	0.022	0.03	0.03	0.05	0.002	640.0	720.0				18.5			УД	
			0.005				0.003	0.002													

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам технического условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу www.tc-evraz.com, раздел Претензия

(*)-Хим. анализ по ковшевой пробе

(S)-Хим. анализ в готовом сорте

Подписано электронной подписью:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

ФОМИНА Ю.П., Ст. контролер УИ
24.01.2021 9:05:03
87CAD469-E589-4F77-94AE-DB7395BFC9D4



Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> проведение на весах ВТ ГВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение весов при перевеске клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура А500СП - эффективно и надежно