



Вагон (контейнер) № 54908678 Дата выписки сертификата 04/05/2021
Дата изготовления (приемки) : указана на маркировочном ярлыке.

Приказ № 966054П 28/04/2021

Лист № 1 Количество листов 1

Наименование продукции Проволока из низкоуглеродистой стали холоднокатаная для армирования железобетонных конструкций ГОСТ 6727-80

| №№ п-п | Условное обозначение | Размер, мм | Вид грузавого места | К-во груз. мест | К-во мотков | Масса нетто, кг | Марка стали | №№ партии |
|--------|-------------------------------|------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | проволока 5 Вр-1 ГОСТ 6727-80 | 5 | МОТ., | 1 | 1 | 1014 | | 16-6 |
| | | | | 4 | 4 | 3758 | | 16-9 |
| | проволока 5 Вр-1 ГОСТ 6727-80 | 5 | МОТ., | 4 | 4 | 3724 | | 16-22 |
| | | | | 11 | 11 | 11506 | | 16-29 |
| | проволока 5 Вр-1 ГОСТ 6727-80 | 5 | МОТ., | 6 | 6 | 7392 | | 16-67 |
| | | | | 4 | 4 | 4700 | | 16-46 |
| | проволока 5 Вр-1 ГОСТ 6727-80 | 5 | МОТ., | 10 | 10 | 11092 | | 16-62 |
| | | | | 5 | 5 | 16354 | | 16-66 |
| | проволока 5 Вр-1 ГОСТ 6727-80 | 5 | МОТ., | 16 | 16 | 8184 | | 16-34 |
| | | | | 7 | 7 | 67724 | | |
| | | | | 63 | 63 | 67724 | | |


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п-п | Условие состава условному пределу текучести, Н | Разрывное усилие, Н | Удлинение, % | Число перегибов на 180° |
|--------|--|---------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | 11630-13000 | 12300-14300 | 3-4 | 4-9 |

Примечание:

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на № сертификата качества и № партии металлпродукции. Подлинность документа о качестве можно проверить на сайте <http://setoitk.belmk.pl/архив?р=100> по ID.

Сертификат сформирован контролер ОТК Пилохова С.В.



ID серт. 170707