



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU C-RU.ЦЦ01.В.01214/25
Срок действия
с 13.11.2025 по 12.11.2026



ООО "ТимлюйЦемент"

671205, Республика Бурятия,
Кабанский р-н,
п. Каменск, ул. Промышленная, 3
тел. (301-38) 78-0-18, 78-0-25,
факс (301-38) 78-2-22,
e-mail: timlucement@sibcem.ru

Паспорт качества

**Портландцемент типа ЦЕМ I, класса прочности 42,5 нормальнотвердеющий
(Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020)**

Номер партии	1203 0236
Дата отгрузки	27.07.2026
Номер вагона(машины)	52172335
Класс прочности цемента	42,5
Нормальная густота, %	25,30
Признаки ложного схватывания	Нет
Прочность на сжатие в возрасте 28 сут, МПа (среднее значение за предшествующие 3 мес)	50,3
Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 мес, %	4,00
Количество специальной технологической добавки InCem E900 ТУ 2499-001-78722668-2008, %	0,0
Группа эффективности цемента при пропаривании	I
Вспомогательный компонент, % не более	5,0
Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов, Бк/кг	42,0 ± 6,0
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течении 60 суток с даты отгрузки	

Начальник

"Лаборатории и ОТК"



Милованцева Е. В.