



СЦ01

АО «Ангарскцемент»  
665809, Россия, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 4 (Первый  
промышленный массив тер.), строение 1.  
Тел. 8(3955)608-601  
e-mail: [acgk@sibcem.ru](mailto:acgk@sibcem.ru)  
[www.angcem.ru](http://www.angcem.ru)

## ПАСПОРТ

**Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н  
ГОСТ 31108-2020**

сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.СЦ01.В.00645/22  
срок действия с 02.12.2022 по 01.12.2023

Партия № 9

Отгружена 19.01.2023г. ~ 65067761  
дата отгрузки, номер транспортного средства

Класс прочности 42,5

Технологическая добавка «In Cem» марки Е 800 на сухое вещество, %  
0,0 198

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. (за предшествующие  
3 месяца), МПа 52,6

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 1,44

Нормальная плотность цементного теста, % 27,50

Наличие признаков ложного схватывания (есть/нет) \_\_\_\_\_

Удельная эффективность естественных радионуклидов  $A_{эфф}$ , Бк/кг, 68±12

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта  
при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение  
60 суток с даты отгрузки.



Начальник ОТК и Лаборатории Т.В.Загородникова