


Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификат по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2102879

(ст.250_2)



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Транс"(Код:8420)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ Р 52544-2006 - Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тива	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
57514036	930108	27.01.2021		21,4500684892 0020230781	1	1	33492		01		16	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл точн	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Кол. мест	Вес (тн)	
								A	B	C	D					
1	20	Г52544-06	210275		A500C	Арматура 20		20			12000		М/Д	1	8	33.950
2	10	Г52544-06	110349		A500C	Арматура 18		18			12000		М/Д	1	8	33.950
												Итого:	16	67.900		
												Вес брутто:		68.060		

ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №5 ПО ГОСТ Р 52544-2006 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)									МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА						Технол.испытан	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ _T	σ _B	σ _{0.02}	δ ₅	δ _p	σ _B /σ _T	хол. изг.	Изгиб с разгиб
1	210275		0.19	0.09	1.16	0.027	0.036	0.04	0.02	0.05	0.003	660.0	760.0		16.0			УД	
			0.008				0.006	0.003		0.40									
2	110349		0.19	0.08	0.72	0.029	0.025	0.04	0.02	0.04	0.003	650.0	750.0		16.5			УД	
			0.006				0.004	0.003		0.32									

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009,СП2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу www.tc-evraz.com, раздел Претензия

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе

(S)-Хим.анализ в готовом сорте

Подписано электронной подписью:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

АНТОНОВА Н.В., Ст. контролер УК
27.01.2021 6:10:33
393D961B-22D4-405E-97B2-DF7BB869B1C8



Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> проведение на весах ВТ ВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5г +/- 10г, от 5гн до 15гн +/- 20г. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура А500СП - эффективно и надежно