

Затон


 Система Менеджмента качества  
 сертифицирована в Бюро Веритас  
 Сертификейшн по ISO 9001:2015  
 Сертификат № RU003379

**ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2216361 ( стан 250 )**  
**Вид документа 3.1**

**Грузоотправитель:**

 АО "ЕВРАЗ Объединенный  
 Западно-Сибирский  
 металлургический комбинат"

**Грузополучатель:**

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" (Код: 3648)

**Станция назначения:** ИРКУТСК-ПАСС.

**Наименование продукции:**

ГОСТ 5781-82 - СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

**МАССА МОТКА РАССЧИТАНА ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПОСЛЕ ВЗВЕШИВАНИЯ ГРУЗА**

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди- тativa	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
055940795	930108	25.05.2022		22, 4500748687 20480358	2	4	33496		01		82	МОТКИ

N пп	Ном. поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Кол. мест	Вес (т)
								A	B	C	D				
01	030	5781-82	322005	35ГС	A-III	АРМ.ПРОКАТ		6.00				МОТКИ 1		24	19.660
02	040	5781-82	522745	35ГС	A-III	АРМ.ПРОКАТ		8.00				МОТКИ 1		58	46.540

**Итого:** 82 66.200

**Условия поставки ВУ-2**

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Сли- ток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)									Механич. свойства				Ударная вязкость			Хол. изг.	Стат. показатели								
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	$\sigma_T$	$\sigma_B$	$\delta_5$	$\psi$	Темп	мех. стар.	G <sub>B</sub>		G <sub>T</sub>								
			N	Al	Ti	W	V	Mo	Nb	Cз	Н/мм2	%	%	°C	Дж/см2	S	S <sub>o</sub>	S		S <sub>o</sub>								
01	322005		0.33	0.70	0.92	0.016	0.019	0.04	0.01	0.03						420.0	660.0	23.5					УД	40.80	16.9	32.80	5.7	
02	522745		0.32	0.66	0.85	0.012	0.024	0.03	0.02	0.03						425.0	670.0	30.0					УД	19.80	15.8	16.90	13.0	
																									0.06	0.03	0.07	0.01
																									0.03	0.02	0.04	0.03

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП 2.6.1.2612-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA/RU-512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным условиям. При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ.

 (\*) - Хим. анализ по ковшевой пробе  
 (S) - Хим. анализ в готовом сорте

 Подтвердить наличие QR кода   
 Ст. контролер УК ЧУМАКОВА М.Н.

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках &lt;по трафарету&gt; провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно интструкции МИЗ115-2008 Таблица А.1