



СЦ01

АО «Ангарскцемент»  
665809, Россия, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 4 (Первый  
промышленный массив тер.), строение 1.  
Тел. 8(3955)608-601  
e-mail: [acgk@sibcem.ru](mailto:acgk@sibcem.ru)  
[www.angcem.ru](http://www.angcem.ru)

## ПАСПОРТ

Портландцемент с глиежем ЦЕМ II/A-Г 32,5Б  
ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.СЦ01.В.00798/23  
срок действия с 30.11.2023 по 29.11.2024

Партия № 271

Отгружено 09.09.2024 № 29059748  
дата отгрузки, номер транспортного средства

Класс прочности цемента 32,5

Группа эффективности при пропаривании - первая

Минеральная добавка - (глиеж), % 18

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. за предшествующие  
3 месяца, МПа 40,6

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 11

Нормальная плотность цементного теста, % 28,25

Удельная эффективность естественных радионуклидов  $A_{эфф}$ , Бк/кг 95 ± 14

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям  
стандарта при соблюдении правил его транспортирования и  
хранения в течение 45 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории И. Загородникова Т.В.Загородникова

