


Система Менеджмента качества  
сертифицирована в Бюро Веритас  
Сертификейшн по ISO 9001:2015  
Сертификат № RU228098Q-U

**ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2038194**

(ст.250\_2)

**Грузоотправитель:**

АО "ЕВРАЗ Объединенный  
Западно-Сибирский  
металлургический комбинат"

**Грузополучатель:** Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Транс" для ООО ТПК УралСибМет(Код:8420)

**Станция назначения:** ИРКУТСК-ПАСС.

**Наименование продукции:**

ГОСТ 5781-82 - Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций.  
ГОСТ Р 52544-2006 - Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций.

Номер вагона	Код станции	Дата отгрузки	Номер аккредитива	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере-адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
54132709	930108	15.10.2020		20, 4500673177 0083552386	4	1	33492		01		15	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл точн	Размер, мм				Тип длины	СОРТ	Кол. мест	Вес (тн)
								А	Б	С	Д				
1	1	ГОСТ Р 52544-2006	204720		А500С	Арматура 28		28			12000	М/Д	1	7	33.080

ХИМ.СОСТАВ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛ №5 ПО ГОСТ Р 52544-2006 - 1

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)									МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА						Технол.испытан	
			(*)									$\sigma_T$	$\sigma_B$	$\sigma_{0.02}$	$\delta_5$	$\delta_p$	$\sigma_B/\sigma_T$	хол. изг.	Изгиб с разгиб
			С	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As								
1	204720	1	0.19	0.07	1.04	0.031	0.039	0.04	0.02	0.05	0.003	550.0	670.0			18.0			УД
			0.005				0.008	0.002		0.38									

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009,СП2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества ссылаетесь на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу [www.tc-evraz.com](http://www.tc-evraz.com), раздел Претензия

Страна происхождения: РОССИЯ

(\*)-Хим.анализ по ковшевой пробе  
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИЗ115-2008 Таблица А.1

**Арматура А500СП - эффективно и надежно**