



СЦ01

АО «Ангарскцемент»
665809, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 4 (Первый
промышленный массив тер.), строение 1.
Тел. 8(3955)608-601
e-mail: acgk@sibcem.ru
www.angcem.ru

ПАСПОРТ

Портландцемент с глиежем ЦЕМ II/A-Г 32,5Б
ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.СЦ01.В.00798/23
срок действия с 30.11.2023 по 29.11.2024

Партия № 156

Отгружено 29.08.2024 № 29059938
дата отгрузки, номер транспортного средства

Класс прочности цемента 32,5

Группа эффективности при пропаривании - первая

Минеральная добавка - (глиеж), % 17

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. за предшествующие
3 месяца, МПа 40,5

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 1,05

Нормальная плотность цементного теста, % 26,50

Удельная эффективность естественных радионуклидов $A_{эфф}$, Бк/кг 95 ± 14

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям
стандарта при соблюдении правил его транспортирования и
хранения в течение 45 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории Загородникова Т.В. Загородникова

