



АО «Ангарскцемент»
665809, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 4 (Первый
промышленный массив тер.), строение 1.
Тел. 8(3955) 608-601
mail: acgk@sibcem.ru
www.angcem.ru



ПАСПОРТ

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н

ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.СТ01.В.00797/23

срок действия с 30.11.2023 по 29.11.2024

Партия №

348

Отгружена

15.10.2024

№ 65068470

(дата отгрузки, номер транспортного средства)

Класс прочности цемента

42,5

Группа эффективности при пропаривании - первая

Технологическая добавка «In Cem» марки Е 800 на сухое вещество, %

0,24

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. за предшествующие

3 месяца, МПа

58,1

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, %

1,6

Нормальная плотность цементного теста, %

24,50

Наличие признаков ложного схватывания (есть/нет)

Удельная эффективность естественных радионуклидов $A_{эфф}$, Бк/кг, 15 ± 4

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории

И. Загородникова

Т.В. Загородникова