



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
№ РОСС RU C-RU.ЦЦ01.В.00879/23  
Срок действия  
с 28.12.2023 по 27.12.2024



ООО "ТимлюйЦемент"

671205, Республика Бурятия,  
Кабанский р-н,  
п. Каменск, ул. Промышленная, 3  
тел. (301-38) 78-0-18, 78-0-25,  
факс (301-38) 78-2-22,  
e-mail: timlucement@sibcem.ru

Паспорт качества № 4

Портландцемент типа ЦЕМ I, класса прочности 42,5 нормальнотвердеющий  
(Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020)

|                                                                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Номер партии                                                                                                                                                  | 1203 0017  |
| Дата отгрузки                                                                                                                                                 | 14.02.2025 |
| Номер вагона                                                                                                                                                  | 63151070   |
| Класс прочности                                                                                                                                               | 42,5       |
| Нормальная плотность                                                                                                                                          | 25,20      |
| Признаки ложного схватывания                                                                                                                                  | Нет        |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 сут, МПа (среднее значение за предшествующие 3 мес)                                                                         |            |
| Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 мес, %                                                                                                    | 4,0        |
| Наименование и количество специальной и технологической добавки, кг/тн                                                                                        | 0,0        |
| Группа эффективности цемента при пропаривании                                                                                                                 | 0,0        |
| Вид и количество вспомогательного компонента, %                                                                                                               | 0,0        |
| Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов, Бк/кг                                                                                    | 54,0 ± 4,0 |
| Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течении 60 суток с даты отгрузки |            |

Начальник

"Лаборатории и ОТК"



*Милованцева Е. В.*

Милованцева Е. В.