


ООО "ДМИТРОВСКИЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР", 141865, Российская Федерация, МО, г. Дмитров, р.п. Некрасовский, мкр. Строителей, д. 20

тел/факс (495)739-94-74, (499)959-24-50

E-mail: koroletz@kzhholding.ru, OFFICE@DMITROV-MC.COM

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1766-9ц

Наименование заказчика

ООО "Королевский трубный завод"

Заказ № 08.05.2021г.

Наименование продукции

Трубы стальные водогазопроводные
ГОСТ 3262-75 оцинкованные

№ п/п	Группа поставки	Марка стали	№ партии	№ плавки	Размер, мм	Количество		Вес п.м., кг
						штуки	метры	
1	-	Ст2пс	4035000003	208109	40х3,5х6000	508	3048	3,96
2	-	Ст2пс	4035000008	208639	40х3,5х6000	254	1524	3,96
3	-	Ст2пс	4035000007	208109	40х3,5х6000	127	762	3,96

Химический состав металла соответствует Данным предприятия - изготовителя

№ п/п	Массовая Доля элементов										
	C% *100	Si% *100	Mn% *100	S% *1000	P% *1000	Cr% *100	Ni% *100	Cu% *100	N2% *1000	Al% *1000	As% *100
1	12	2	28	13	7	3	4	5	5	5,6	0,3
2	15	2	44	14	14	5	3	6	6	5,6	0,3
3	12	2	28	13	7	3	4	5	5	5,6	0,3


Механические свойства и технологические испытания труб

№ п/п	Механические испытания			Технологические испытания			Гидроиспытания ГОСТ 3845-75	Термообработка
	Временное сопротивление, Н/мм ²	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм ²	Сгибование ГОСТ 8695-75	Раздача ГОСТ 8694-75	Загиб ГОСТ 3728-78		
1	400	31	280	-	-	УА	УА	Без т/о
2	390	32	275	-	-	УА	УА	Без т/о
3	400	31	280	-	-	УА	УА	Без т/о

Примечание:

1. 100% неразрушающий контроль качества шва вихрековым методом.
2. Система менеджмента качества сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.
3. Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.
4. Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
5. Трубы отпускаются по теоретическому весу.
6. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.
7. Горячее цинкование (средняя толщина цинкового покрытия Ц-80 мкм) производится фирмой ООО "Агрисовгаз", сертификат качества № 686 от 20.05.2021г. в соответствии с ГОСТ 9.307-89

Дата выписки сертификата
Ответственный
исполнитель



24.05.2021 г.

Хоминенко Д.И./