


ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2126936

Вид документа 3.1 (ст.250_1)



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Акционерное Общество "ТЕМЕРСО"(Код:9037)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тита	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
52776200	932601	07.08.2021		21, 4500706908 0020317602	3	3	33496		01		16	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф	Кл. точн	Точн по овал	Размер, мм				Тип длины	Группа предел огкл	C O P T	Кол. мест	Вес (тн)
										A	B	C	D					
1	10	ГОСТ 34028-2016	912526		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф		OB2	12		12000		М/Д	CM1	1	7	28.350
2	10	ГОСТ 34028-2016	912527		A500C	Арматура 12 (2ф)	2ф		OB2	12		12000		М/Д	CM1	1	9	38.040
															Итого:	16	66.390	
															Вес брутто:		66.550	

Гарантия свар. с учетом 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт (*)	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)										Механич. свойства						Технол.испыт	Относи- тельная площадь смятия попереч ребер f _R	Условия проведен испытан
			C N	Si Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	Ni Nb	Cu Co	As	σ _T Н/мм2	σ _B	δ ₅ %	δ ₁₀ %	δ _{max} %	σ _B / σ _T	хол. изг.			
1	912526		0.19 0.005	0.06	0.46	0.023	0.017 0.003	0.03 0.002	0.02	0.06 0.28	0.003	580.0	660.0	20.0	5.4	5.7	1.14	УД	0.096	И1	
2	912527		0.18 0.007	0.07	0.46	0.023	0.018 0.003	0.02 0.001	0.02	0.05 0.27	0.003	590.0	680.0	20.0	8.0	8.4	1.15	УД	0.096	И1	

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 26.1.2159-01
НРБ-99-2009, СП2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

№ протокола испытаний- №530/П от 10.02.2021.
Испытательная лаборатория (ИЛ) "Авангардиспытания" (аттестат аккредитации RU.MCC.АЛ.1070)

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу www.tc-evraz.com, раздел Претензия

(*)-Хим. анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим. анализ в готовом сорте
Подписано электронной подписью:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА

ЧУМАКОВА М.Н., Ст. контролер УК
07.08.2021 21:41:19
AC9CBE4C-BD15-48EE-B221-9936824F1DAB

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Арматура А500СП - эффективно и надежно