

ООО «ЖБИ-ТрансСтрой»
г.Иркутск
Энергопоезд,1

ООО «ЖБИ - ТрансСтрой»

Адрес: 664014, г. Иркутск, пос. Жилкино, ул. Энергопоезд, 1, тел/факс: 52-97-16

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 1448А

Дата выдачи документа 2022.05.27

Получатель ООО "УралСибМет"

Объект -

Наименование конструкции изделия железобетонные, стойки для линии ВЛ 10КВ

Марка конструкции, количество, шт.

СВ 105-5V=179шт; СВ 105-3.6=31шт

Дата изготовления декабрь 2021-апрель 2022

Класс, марка бетона В30

Отпускная прочность бетона, % от 100

Нормируемая прочность, кгс/см² 392,9

Требуемая отпускная прочность бетона 391,68

Фактическая прочность, кгс/см² 393,8

Средняя плотность бетона кг/м³ 2405

Марка бетона по морозостойкости - F200

Марка бетона по водонепроницаемости - W6

Марка стали закладных деталей и выпусков арматуры

Категория лицевых бетонных поверхностей -

Обозначение стандарта, ТУ, серии: 3.407.1-143.7.1

Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях достигает требуемой прочности соответствующей проектной марки, в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделий.

ИЗДЕЛИЯ НЕ РАДИОАКТИВНЫ.

Мастер ОТК10

Г.Д. Жданова

Жданова Г.Д.

ОТК-10
М.П.