



АО «Ангарскцемент»  
665809, Россия, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 4 (Первый  
промышленный массив тер.), строение 1.  
Тел. 8(3955)608-601  
e-mail: [acgk@sibcem.ru](mailto:acgk@sibcem.ru)  
[www.angcem.ru](http://www.angcem.ru)



СЦ01

## ПАСПОРТ

**Портландцемент с глиежем ЦЕМ II/A-Г 32,5Б**  
**ГОСТ 31108-2020**

сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.СЦ01.В.00490/21  
срок действия с 06.12.2021 по 05.12.2022

Партия № 239

Отгружена по плану от 09.2022  
дата отгрузки, номер транспортного средства

Класс прочности 32,5 19,5

Минеральная добавка (глиеж), % 16

Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. (за предшествующие 3 месяца), МПа 43,7

Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 1,3

Нормальная плотность цементного теста, % 25,25

Удельная эффективность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг, 64±11

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 45 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории М.В. Загородникова Т.В. Загородникова

