



ООО «ТимлюйЦемент»
671205, Республика Бурятия, Кабанский р-н, п. Каменск,
ул. Промышленная, 3.
Тел.: (301-38) 78-0-25.
E-mail: timcem@sibcem.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU C-RU.СЦ01.В.01214/25
Срок действия с 13.11.2025 по 12.11.2026



Документ о качестве №7
Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020

Номер партии	1219022
Дата отгрузки	15.08.2026
Номер силоса	ТимЦ_Силос1
Номер транспортного средства	55615603
Вспомогательный компонент (известняк), %	0,0
Вспомогательный компонент (зола-уноса кислая), %	2,9
Технологическая добавка (интенсификатор помола) «In Cem» E900 (на сухое вещество), %	0,010
Класс прочности цемента	42,5
Среднее значение прочности на сжатие в возрасте 28 суток за предшествующие 3 мес., МПа	49,3
Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 мес, %	3,87
Нормальная густота цементного теста, %	24,80
Значение удельной эффективности естественных радионуклидов Аэфф по результатам периодических испытаний, Бк/кг	42±6
Наличие признаков ложного схватывания	отсутствуют
Группа эффективности цемента при пропаривании	I
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки	
При наличии исправлений паспорт недействителен	



Документ подписан
электронной подписью

Сертификат: 012B72710080B32EA44944203A72DA8741
Владелец: Милованцева Елена Владимировна
Должность: Начальник Лаборатории и ОТК
Действителен с 24.10.2025 по 24.10.2026
Подписан 16.08.2026 05:04:47