



СЦ01

АО «Ангарскцемент»  
665809, Россия, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 4 (Первый  
промышленный массив тер.), строение 1.  
Тел. 8(3955)608-601  
e-mail: [acgk@sibcem.ru](mailto:acgk@sibcem.ru)  
[www.angcem.ru](http://www.angcem.ru)

## ПАСПОРТ

### Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020

сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЦ01.В.00797/23  
срок действия с 30.11.2023 по 29.11.2024

Партия № 20  
Отгружена 16.02.2024 № 59119206  
дата отгрузки, номер транспортного средства  
Класс прочности 42,5  
Группа эффективности при пропаривании - первая  
Технологическая добавка «In Cem» марки Е 800 на сухое вещество, %  
0,098  
Прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут. (за предшествующие  
3 месяца), МПа 53,1  
Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца, % 1,6  
Нормальная плотность цементного теста, % 28,75  
Наличие признаков ложного схватывания (есть/нет) \_\_\_\_\_  
Удельная эффективность естественных радионуклидов  $A_{эфф}$ , Бк/кг, 15±4  
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта  
при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение  
60 суток с даты отгрузки.

Начальник ОТК и Лаборатории М.В.Загородникова Т.В.Загородникова