



ООО "ТимлюйЦемент"

671205, Бурятия, Кабанский р-н, п. Каменск, ул. Промышленная,3



СЦ01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№РОСС RU С-RU.СЦ01.В.00339/21
Срок действия
с 16.02.2021 по 15.02.2022

Паспорт № 9
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТИПА ЦЕМ I КЛАССА 42,5
НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩИЙ
(ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016)

Номер партии	1203 0237
Дата отгрузки	18.08.2021
Номер вагона	60080561
Класс прочности	42.5
Содержание специальной и технологической добавки	0,0
Нормальная плотность (%)	25,25
Признаки ложного схватывания	Нет
Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов, Бк/кг	45,0 ± 10,0
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течении 60 суток с даты отгрузки.	

Контрольный мастер

Начальник ОТК:



Стенькова С.В.

Милованцева Е. В.

при наличии исправлений паспорт недействителен